


# Load Test Result (MCS)

Site Name Energic Plus Concept  
 Site Code Laborator  
 Province Ag

Test Date 7/20/2017 7:10:08 PM  
 Test Time 08:00:00 / 08:00:00  
 MCS NO. 72014

Brand	Hawker	Volt.	24	Ah	225	Cells	12	Standby Volt.	25.7	Type	Pb-Ac	Year/Manuf.	2015.07.22	Ambient Temp.	25
-------	--------	-------	----	----	-----	-------	----	---------------	------	------	-------	-------------	------------	---------------	----



Index	Method	Pulse	Setup Time	Elapsed Time	Setup Volt	Max Volt	Min Volt	Setup Amp	AH	Temperature
6	Restoration	2	08:00:00	08:00:00	31.2	31.3	23.9	24.8	189.2	+045
08:00:00										